



PZ-OP-II.7222.5.2019.AS

Warszawa, 9 grudnia 2019 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.)

postanawia się

sprostować z urzędu oczywistą omyłką pisarską w decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 155/19/PZ.Z, znak: PZ-OP-II.7222.5.2019.AS (PZ-PK-I.7222.55.2019.AS) z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniającej decyzję Nr 9/11/PŚ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2011 r., znak: PŚ.V/WŚ/7600-14/10 udzielającą ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Świerże Górne, 26-900 Kozienice, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy elektrycznej 1075 MWe oraz nominalnej mocy cieplnej w paliwie 2178 MWt, zlokalizowanej w miejscowości Świerże Górne na działkach o numerach ewidencyjnych: 400/1, 400/6, 400/7, 400/8, 400/9, 402/3, 421/1, 421/2 oraz w miejscowości Wilczkowice Górne na działkach o numerach ewidencyjnych: 213/7, 318/1, 319, 320, 321, 322/2, 322/3, 322/4, 323/2, 323/3, 323/9, 323/12, 323/13, 323/14, 325/1, 325/3, 325/9, 325/10, 325/11, 328/30, gm. Kozienice, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 297/15/PŚ.Z z dnia 26 października 2015 r., znak: PŚ.V/IP/7600-14/10, Nr 42/16/PŚ.Z z dnia 31 marca 2016 r., znak: PZ-I.7222.99.2016.KS, Nr 100/17/PZ.Z z dnia 28 listopada 2017 r., znak: PZ-II.7222.21.2017.MR oraz sprostowaną postanowieniem z dnia 12 marca 2018 r., znak: PZ-II.7222.19.2018.MS, w następujący sposób:

1. w punkcie 1) decyzji, na stronie 2, w zmienianej części V. ust. 3 pkt 8), zamiast:

„wapno hydratyzowane – (70% CaO) – 3 660 Mg/rok”

powinno być:

„wapno hydratyzowane (CaO) – 3 660 Mg/rok”

2. w punkcie 2) decyzji, na stronie 3, w zmienianej części VI., zamiast:

„Tabela nr 2. Zestawienie wielkości dopuszczalnej emisji dla instalacji spalania paliw – obowiązujące w terminie od 18 sierpnia 2021 r. dla kotła bloku nr 11 o mocy elektrycznej 1075 MWe – chłodnia kominowa – wysokość emitora $h = 185,3$ m, średnica emitora $d = 75,8$ m

Emitowana substancja	Emisja dopuszczalna [mg/Nm ³] ² – średnia roczna	Emisja dopuszczalna [mg/Nm ³] ³ – średnia dobowa lub średnia z okresu pobierania próbek	Emisja dopuszczalna [mg/m ³ u] ⁴ standard emisyjny
Dwutlenek siarki	130	165	150
Tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu	150	165	150
Pył	8	11	10
Tlenek węgla	100	[nie dotyczy]	100
Chlorowodór	20 ⁵ / 5 ⁶	[nie dotyczy]	20
Fluorowodór	3	[nie dotyczy]	10
Amoniak	3	[nie dotyczy]	5
Rtęć	0,004	[nie dotyczy]	0,010

powinno być:

„Tabela nr 2. Zestawienie wielkości dopuszczalnej emisji dla instalacji spalania paliw – obowiązujące w terminie od 18 sierpnia 2021 r. dla kotła bloku nr 11 o mocy elektrycznej 1075 MWe – chłodnia kominowa – wysokość emitora h = 185,3 m, średnica emitora d = 75,8 m

Emitowana substancja	Emisja dopuszczalna [mg/Nm ³] ² – średnia roczna	Emisja dopuszczalna [mg/Nm ³] ³ – średnia dobowa lub średnia z okresu pobierania próbek	Emisja dopuszczalna [mg/m ³ u] ⁴ standard emisyjny
Dwutlenek siarki	130	165	150
Tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu	150	165	150
Pył	8	11	10
Tlenek węgla	100	[nie dotyczy]	[nie dotyczy]
Chlorowodór	20 ⁵ / 5 ⁶	[nie dotyczy]	[nie dotyczy]
Fluorowodór	3	[nie dotyczy]	[nie dotyczy]
Amoniak	3	[nie dotyczy]	[nie dotyczy]
Rtęć	0,004	[nie dotyczy]	[nie dotyczy]

3) pozostałą treść decyzji pozostawia się bez zmian.

Uzasadnienie

Marszałek Województwa Mazowieckiego decyzją Nr 155/19/PZ.Z z dnia 14 listopada 2019 r., znak: PZ-OP-II.7222.5.2019.AS (PZ-PK-I.7222.55.2019.AS) zmienił decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia

2011 r., Nr 9/11/PŚ.Z, znak: PŚ.V/WŚ/7600-14/10 (ze zm.) udzielającą ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Al. Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy elektrycznej 1075 MWe oraz nominalnej mocy cieplnej w paliwie 2178 MWt, zlokalizowanej w miejscowości Świerże Górne oraz Wilczkowice Górne, gm. Kozienice.

Podstawowym wyznacznikiem omyłki pisarskiej w rozumieniu art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego jest możliwość natychmiastowego i niepozostawiającego jakichkolwiek wątpliwości wykrycia uchybienia w drodze nawet powierzchownego zestawienia treści rozstrzygnięcia z dokumentami znajdującymi się w aktach sprawy (Wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 2017 r. II GSK 2496/15).

Z treści wniosku oraz akt postępowania, ani z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1806) nie wynikała konieczność określenia standardów emisyjnych ze spalania węgla kamiennego dla tlenu węgla, chlorowodoru, fluorowodoru, amoniaku i rtęci.

Wartości te bowiem nie odnoszą się do zakresu przedmiotowej sprawy.

Wprowadzenie wartości w Tabeli nr 2 (str. 3 decyzji) w kolumnie 4 w wierszach 4 ÷ 8 stanowiło oczywistą omyłkę pisarską, wynikającą z nieusunięcia części tabeli określającej wartości wskazane w rozporządzeniu. Zgodnie z rozporządzeniem, standardy emisyjne ze spalania węgla kamiennego określone są jedynie dla dwutlenku siarki, pyłu i tlenków azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu.

W związku z powyższym, należało sprostować treść decyzji.

Ponadto w przedmiotowej decyzji, przez omyłkę nie wykreślono zapisu „70%” dotyczącego wapna hydratyzowanego, co było zgodne z treścią wniosku.

Zgodnie z art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na postanowienie służy zażalenie do Ministra Klimatu, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.



z up. Marszałka Województwa

Marcin Podgórski
Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami,
Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

Otrzymują:

1. ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1
Świerże Górne, 26-900 Kozienice
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzeczce 13 B
03-194 Warszawa

